

СОГЛАСОВАННО

Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе
Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и

Чебулинском районах

И.В. Фатеева



Утверждаю

Генеральный директор
ООО «Горводоканал»

Н.Н. Клосова



Приложение к рабочей программе

производственного контроля качества воды по объектам водоснабжения, обслуживаемым ООО «Горводоканал»

На основании СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и П. «Нормативы качества и безопасности воды» таблица 3.5 Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения, внести изменения в рабочей программе производственного контроля качества воды по объектам водоснабжения, обслуживаемым ООО «Горводоканал»: скважины 1. Микробиологические показатели перед распределительной сетью 1. Микробиологические показатели перед распределительной сетью 2. Микробиологические показатели.

Скважины

1. микробиологические показатели

Перечень контролируемых показателей	Гигиенические нормативы	Методики определения	Периодичность отбора проб	Количество контролируемых проб воды	примечание
ОМЧ	не более 50 КОЕ/см ³	ГОСТ34786-2021(7.2)	4 раза в год по сезонам	120	
ОКБ	отсутствуют КОЕ/100см ³	ГОСТ34786-2021(9.1)	4 раза в год по сезонам	120	
E. coli	отсутствуют КОЕ/100см ³	ГОСТ34786-2021(9.2)	4 раза в год по сезонам	120	
энтерококки	отсутствуют КОЕ/100см ³	ГОСТ34786-2021(10.1)	4 раза в год по сезонам	120	

Перед распределительной сетью

1. микробиологические показатели

Перечень контролируемых показателей	Гигиенические нормативы	Методики определения	Периодичность отбора проб	Количество контролируемых проб воды	примечание
ОМЧ	не более 50 КОЕ/см ³	ГОСТ34786-2021(7.2)	50 раз в год	100	
ОКБ	отсутствуют КОЕ/100см ³	ГОСТ34786-2021(9.1)	50 раз в год	100	
E. coli	отсутствуют КОЕ/100см ³	ГОСТ34786-2021(9.2)	50 раз в год	100	
энтерококки	отсутствуют КОЕ/100см ³	ГОСТ34786-2021(10.1)	50 раз в год	100	

2. органолептические показатели

Периодичность отбора проб: 50 раз в год

Количество контролируемых проб воды: 100

Распределительная сеть


1. микробиологические показатели

Перечень контролируемых показателей	Гигиенические нормативы	Методики определения	Периодичность отбора проб	Количество контролируемых проб воды	примечание
ОМЧ	не более 50 КОЕ/см ³	ГОСТ34786-2021(7.2)	10 раз в месяц	220	
ОКБ	отсутствуют КОЕ/100см ³	ГОСТ34786-2021(9.1)	10 раз в месяц	220	
E. coli	отсутствуют КОЕ/100см ³	ГОСТ34786-2021(9.2)	10 раз в месяц	220	
энтерококки	отсутствуют КОЕ/100см ³	ГОСТ34786-2021(10.1)	10 раз в месяц	220	

2. органолептические показатели

Периодичность отбора проб: 10 раз в месяц

Количество контролируемых проб воды: 220

Эколог ООО «Горводоканал»  Л.Л. Ляхова