

Утверждаю

Генеральный директор
ООО «Горводоканал»

Н.Н.Клюева

«ОГ» 2021г.



Рабочая программа

производственного контроля качества воды по объектам водоснабжения, обслуживаемым ООО «Горводоканал»

Содержание

1. Пояснительная записка.....	3
2. Порядок лабораторного контроля.....	5
3. Календарный график отбора проб воды и проведение их исследования(испытания).....	13
4. План пунктов отбора проб воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода (р.ч. в) и в пунктах водоразбора сети водопровода.....	16
5. Приложение	

Пояснительная записка

Предприятие: Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал». ИНН: 5406737355

КПП 540501001 ОКПО23549183

ОКВЭД 36.00.

Зарегистрировано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №13 по Новосибирской области 12.02.2013г. за №1135476022252, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 11.02.2013г.

Почтовый адрес: 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, переулок Южный, дом 1.

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Большевикская, д.122, кв.17

Генеральный директор Н.Н.Клюева, телефон/факс 8-384-43-514-00

Разработано в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №10 от 06 января 2015г. «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»

Виды деятельности :

Деятельность осуществляется на основании Устава, в соответствии с концессионным соглашением между ООО «Горводоканал» и Администрацией Мариинского городского поселения от 30 ноября 2018г.

- Забор, очистка и распределение воды.

Программа производственного контроля качества питьевой воды составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая

вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012г. №1204 «Об утверждении критериев существенного качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды».

Предприятие на основании концессионного соглашения с Мариинского городского поселения имеет на обслуживании 164 км водопроводных сетей питьевой воды, 33 артезианских скважин. Часть обслуживаемых скважин находятся в заколотой системе.

Контроль состояния скважин фиксируется в паспортах скважин и учетных карточках.

Общая численность населения, обслуживаемая ООО «Горводоканал» питьевой водой 21 тыс. человек. Производственный контроль качества питьевой воды отражен в протоколах лабораторных исследований, журнале контроля качества воды.

Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается химико-бактериологической лабораторией ООО «Водокомплекс» по договору на безвозмездной основе.

1. Порядок лабораторного контроля.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ	МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТБОРА ПРОБ	КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПРОБ ВОДЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
2	3	4	5	6	7
Скважины: 1. №21 (789) пер. Ноградский; 2. № 786 ул. Калининская; 3. №42 ул. Молодежная, школа 12; 4. № 4(536/51) ул. Набережная 140 бойлерная; 5. №52 (547) ул. Островского 2, терапия; 6. №1029 (781) ул. Авангардная, КРС; 7. №567 ул. Котовского (у пенсионного фонда); 8. №532 пер. Антибеский (Раздольный) 9. №534 ул. Энгельса (спортилоадка) УН 1612/33 10. №677 ул. Веселая (нефтебаза) 11. №ТМ 763 ул. Рабочая (рчв) 12. №784 ул. Рабочая (рчв) 13. №325 пер. Красный 14. № ТМ 749 (792) пер. Базовый 15. №780 ул. Трудовая 16. №731 ул. Пальчикова (территория маслозавода) 17. №783 ул. Макаренко УН1612835 18. №782 ул. Добролюбова УН1612/1(у больницы) 19. № ТМ 831 (702) ул. Котовского (терминал /рчв) 20. №703 ул. Котовского (терминал /рчв) 21. б/н 1й - микрорайон (территория ЦГБ) 22. №443 ул. Юткина 23. №3782 ул. Сибиряков-Гвардейцев, д 2/2 24. №42/623 ул. Сибиряков-Гвардейцев, д 2/3 25. ул. Котовского у здания №5 26. ул. Мелиоративная у здания 10 «б» 27. №51 школа №6 ул. Юбилейная 26 28. № ТМ-857 5й-микрорайон 29. № 2-Д ул. Школьная, 7 (мебельная фабрика) 30. ул. Романцова 11 31. 41/622 ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.2/5 32. №3 ул. Юбилейная 33. №7 ул. Юбилейная					
1.Микробиологические показатели					
1.1.ТКБ	Отс. В 100 мл	МУК 4.2.1018-01	4 раза в год по сезонам	132 проб	
1.2.ОКБ	Отс. В 100 мл				
1.3.ОМЧ	Не > 50 в 1 мл				
2.ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					

2.1. Цветность	20,0(35,0) ⁰	ГОСТ 31868-2012	4 раза в год по сезонам	132 проб	
2.2. Мутность	2,6 ЕМФ	ГОСТ 57164-2016			
2.3. Запах	2 балла				
2.4. Привкус	2 балла				

3.Обобщенные показатели

3.1. Водородный показатель	6,0-9,0 ед.рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	4 раза в год по сезонам	132 проб	
3.2. Сухой остаток	1000 мг/л	ГОСТ 18164-72			
3.3. Жесткость общая	7,0(10,0) ⁰ Ж	ГОСТ 31954-2012			
3.4. Окисляемость перманганатная	5,0 мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99			
3.5. Нефтепродукты	0,1 мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.168- 2000			
3.6. ПАВ	0,5 мг/л	ГОСТ 31857- 2012			

4.Неорганические вещества

4.1. Алюминий	0,5 мг/л	ГОСТ 18165- 2014	1 раз в год	33проб	
4.2. Аммиак и ионы аммония	2,0 мг/л	ГОСТ 33045- 2014			
4.3. Железо _{общ}	0,3(1,0) мг/л	ГОСТ 4011-72			
4.4. Марганец	0,1(0,5) мг/л	ГОСТ 4974-2014			
4.5. Медь	1,0 мг/л	ГОСТ 4388-72			
4.6. Нитрат-ион	45,0 мг/л	ГОСТ 33045- 2014			

4.7. Нитрит-ион	3,0 мг/л	ГОСТ 33045-2014			
4.8. Фосфат-ион	3,5 мг/л	ГОСТ 18309-2014			
4.9. Сульфат-ион	500,0 мг/л	ГОСТ 31940-2012			
4.10. Фторид-ион	1,5 мг/л	ГОСТ 18309-2014			
4.11. Хлорид-ион	350,0 мг/л	ГОСТ 4245-72			

5. Радиологические показатели

5.1. Удельная суммарная α -активность	0,2 Бк/кг	МУ 2.6.1.1981-058	1 раз в год	33	При превышении показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде.
5.2. Удельная суммарная β -активность	1,0 Бк/кг	МУ 2.6.1.1981-058			
5.3. Радон (^{222}Rn) ³	60 Бк/кг	МУ 2.6.1.1981-058			

Перед распределительной сетью (РЧВ 1: Лесокомбинат (702); Лесокомбинат (№703); РЧВ 2: ул. Рабочая (№784); ул. Рабочая (№784) ООО «Горводоканал» обслуживает 30 скважин, к которым подключено население общей численностью не более 19 тыс. человек.

1. Микробиологические показатели

1.1. ТКБ	Отс. В 100 мл	МУК	1 раз в неделю	100 проб	
1.2. ОКБ	Отс. В 100 мл	4.2.1018-01			

1.3.ОМЧ	Не > 50 в 1 мл				
2.ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
2.1.Цветность	20,0(35,0) ⁰	ГОСТ 31868-2012	1 раз в неделю	100 проб	
2.2.Мутность	2,6 ЕМФ	ГОСТ 57164-2016			
2.3.Запах	2 балла				
2.4.Привкус	2 балла				
3.Обобщенные показатели					
3.1.Водородный показатель	6,0-9,0 ед.рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	1 раз в квартал	2 пробы	
3.2.Сухой остаток	1000 мг/л	ГОСТ 18164-72			
3.3.Жесткость общая	7,0(10,0) ⁰ Ж	ГОСТ 31954-2012			
3.4.Окисляемость перманганатная	5,0 мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99			
3.5.Нефтепродукты	0,1 мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.168-2000			
3.6.ПАВ	0,5 мг/л	ГОСТ 31857-2012			
4. Неорганические и органические вещества					
4.1.Алюминий	0,5 мг/л	ГОСТ 18165-2014	1 раз в год	2 пробы	
4.2.Аммиак и ионы аммония	2,0 мг/л	ГОСТ 33045-2014			

4.3. Железо _{общ}	0,3(1,0) мг/л	ГОСТ 4011-72			
4.4. Марганец	0,1(0,5) мг/л	ГОСТ 4974-2014			
4.5. Медь	1,0 мг/л	ГОСТ 4388-72			
4.6. Нитрат-ион	45,0 мг/л	ГОСТ 33045-2014			
4.7. Нитрит-ион	3,0 мг/л	ГОСТ 33045-2014			
4.8. Фосфат-ион	3,5 мг/л	ГОСТ 18309-2014			
4.9. Сульфат-ион	500,0 мг/л	ГОСТ 31940-2012			
4.10. Фторид-ион	1,5 мг/л	ГОСТ 18309-2014			
4.11. Хлорид-ион	350,0 мг/л	ГОСТ 4245-72			

5. Радиологические показатели

5.1. Удельная суммарная α -активность	0,2 Бк/кг	МУ 2.6.1.1981-058	1 раз в год	2	При превышении показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде
5.2. Удельная суммарная β -активность	1,0 Бк/кг	МУ 2.6.1.1981-058	1 раз в год	2	При превышении показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде
5.3. Радон (^{222}Rn) ³	60 Бк/кг	МУ 2.6.1.1981-058	1 раз в год	2	При превышении показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде

Распределительная сеть (Водопроводные сети):

- 1/ Ноградская. (№21 (789) пер. Ноградский)
2. Калининская.(№786(1011) ул. Калининская)
3. школа №12(№42 ул. Молодежная, школа12)
4. Спиртзавод (скважины: бойлерная, терапия, школа №6, №3, №7)
5. Авангард (№1029 (781) ул. Авангардная, КРС)
6. Котовского (пенсионный фонд) (№567 ул. Котовского (у пенсионного фонда)
7. Антибесский (№532 пер. Антибеский (Раздольный)
- 8.Энгельса (№534 ул. Энгельса (спортплощадка) УН 1612/33)
- 9.Веселая (.№677 ул. Веселая (нефтебаза)
10. Центральный (№ТМ 763 ул. Рабочая (рчв);№784 ул. Рабочая (рчв);№325 пер. Красный)
11. Базовый (№749 (792) пер. Базовый)
12. Металлист (№780 ул. Трудовая (территория Металлиста)
13. Маслозавод (№73 ул. Пальчикова (территория маслозавода)
- 14.Новинка (№783 (17-Д) ул. Макаренко УН1612835; №782 ул. Добролюбова УН1612/1(у больницы) (Романцова)
15. Лесозавод (терминал) (№702 ул. Котовского (терминал /рчв); №703 ул. Котовского (терминал /рчв)
16. 1 й-микрорайон (1й - микрорайон (территория ЦГБ)
- 17.Юткина (№443 ул. Юткина)
18. Мясокомбинат (№3782 ул. Сибиряков-Гвардейцев, д 2/2; №42/623 ул. Сибиряков-Гвардейцев, д 2/3. 41/622 ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.2/5)
19. Котовского (ул. Котовского у здания №5)
20. Мелиоративная (ул. Мелиоративная у здания 10 «б»)
21. 5й - микрорайон (№ ТМ-857 5й-микрорайон)
22. Мебельная фабрика (№ 2-Д ул. Школьная, 7 (мебельная фабрика)

ООО «Горводоканал» обслуживает 30 скважин, к которым подключено население общей численностью не более 19 тыс. человек.

1.Микробиологические показатели

1.1. ТКБ	Отс. В 100 мл	МУК	720 проб	1. При обнаружении в пробе питьевой воды ТКБ и (или) ОКБ проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах с параллельным определением аммиака и ионов аммония, нитрит-ионов, нитрат-ионов, фосфат-ионов, хлорид-ионов. 2. При обнаружении в повторно взятых пробах воды ОКБ более 2 в 1 мл и (или) ТКБ, экстренно сообщается в ЦГСЭН для дальнейшего исследования воды на патогенную флору.
1.2. ОКБ	Отс. В 100 мл	4.2.1018-01	2 пробы в месяц	
1.3.ОМЧ	Не > 50 в 1 мл			

2.ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1.Цветность	20,0(35,0) ⁰	ГОСТ 31868-2012	720 пробы	Общая численность населения, обслуживаемая ООО «Горводоканал» питьевой водой из всех 25 скважин- 19 тыс. человек
2.2.Мутность	2,6 ЕМФ	ГОСТ 57164-2016		
2.3.Запах	2 балла			
2.4.Привкус	2 балла			

3. Неорганические и органические вещества

3.1.Аммиак и ионы аммония	2,0 мг/л	ГОСТ 33045-2014	Применяется в случаях, обусловленных примечанием 1.	
3.2.Нитрит-ион	3,0 мг/л	ГОСТ 33045-2014		
3.3.Нитрат-ион	45,0 мг/л	ГОСТ 33045-2014		

3.4. Фосфат-ион	3,5 мг/л	ГОСТ 18309-2014	
3.5. Хлорид-ион	350,0 мг/л	ГОСТ 4245-72	

Обоснования:

Скважины:

1. Микробиология СанПиН 2.1.4.1074-01 табл. № 6 МУ п. 5.7.
2. Органолептика СанПиН 2.1.4.1074-01 табл. № 6 МУ п. 5.2.
3. Общие показатели СанПиН 2.1.4.1074-01 табл. № 7 МУ п. 6.2.
4. Радиология СанПиН 2.1.4.1074-01 табл. № 5

Перед распределительной сетью:

1. Микробиология СанПиН 2.1.4.1074-01 табл. № 7
2. Органолептика СанПиН 2.1.4.1074-01 табл. № 7

Распределительная сеть:

1. Микробиология СанПиН 2.1.4.1074-01 табл. № 8 примечание 2
2. Органолептика СанПиН 2.1.4.1074-01 табл. № 8 примечание 2

Контроль и информация:

- 1.1. Ежемесячный анализ результатов лабораторного контроля.
- 1.2. Обеспечение экстренной информации в Отдел ЖКХ Администрации и ЦГСЭН об обнаружении резкого или повторяющегося отклонения показателей качества воды от установленных норм.

Эколог ООО «Горводоканал» Л.Л. Ляхова

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Водокомплекс»
Н.Н. Крюева
«01» июня 2021 г.

План-график
отбора проб и проведения исследований питьевой воды ООО «Горводоканал» на 2021 г.

Наименование объекта	Определяемые показатели	Периодичность Скважины	Количество контролируемых проб	Примечание.
01. №784, ул. Рабочая	Микробиологические показатели Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	4 раза в год по сезонам	104 проб	
02. № ТМ 831 (702), ул. Котовского				
03. № 703, ул. Котовского				
04. №532, пер. Антибесский (Раздольный)				
05. №783, (17-Д) ул. Макаренко УН 1612/35.	Органолептические показатели: Цветность Мутность Запах Привкус	4 раза в год по сезонам	104 проб	
06. №42, ул. Молодежная Школа №12.				
07. б/н ул. Романцова 11				
08. №51 школа № 6 ул. Юбилейная 26.				
09. №325, пер. Красный.	Обобщенные показатели Водородный показатель Сухой остаток Жесткость Окисляемость перманганатная Нефтепродукты ПАВ	4 раза в год по сезонам	104 проб	
10. №567, ул. Котовского (у пенсионного фонда).				
11. №2Д, ул. Школьная 7 (мебельная фабрика).				
12. № 21 (789), пер. Ноградский.				
13. №1011 (786), ул. Калининская.				
14. № 677, ул. Веселая (нефтебаза).				
15. №1029 (781), ул. Авангардная, КРС.				
16. № 792 (ТМ-749), пер.Базовый.				
17. № 782, ул. Добролюбова УН 1612/1.	Неорганические и органические вещества Алюминий Аммиак и ионы аммония Железо Марганец Медь Нитрат-ион	1 раз в год	26 проб	
18. № 780, ул. Трудовая, территория Металлиста.				

Наименование объекта	Определяемые показатели	Периодичность Скважины	Количество контролируемых проб	Примечание.
19. № 534, ул. Энгельса (спортплощадка) УН 1612/33.	Нитрит-ион Фосфат-ион Сульфат-ион Фторид-ион Хлорид-ион			
20. №731, ул. Пальчикова территория Маслозавода,				
21. № 443, ул. Юткина.				
22. № 52 (547), ул. Островского 2 терапия.				
23. № 4 (536/51), ул. Набережная 140 бойлерная.				
24. б/н 1й-микрорайон (территория ЦРБ).				
25. №763 ул. Рабочая.				
26. б/н ул. Котовского 5				
27. №3782 ул. Сибиряков- Гвардейцев, д.2/2				
28. №42/623 ул. Сибиряков- Гвардейцев, д.2/3				
29. б/н ул. Мелиоративная у здания 10Б				
30. №Тм-857 5й-Микрорайон				
31.41/622 ул. Сибиряков- Гвардейцев д.2/5				
32. №3 территория спирткомбината ул. Юбилейная 2А				
33. №7 территория спирткомбината ул. Юбилейная 2А				

Наименование объекта	Определяемые показатели	Периодичность	Количество контролируемых проб	Примечание.
1. РЧВ1: скважина № 702 и скважина №703 ул. Котовского 2. РЧВ 2: скважина №763 и скважина №784 ул. Рабочая	Микробиологические показатели	Перед распределительной сетью	100 пробы	
	Общее микробное число			
	Общие колиформные бактерии			
	Термоглерантные колиформные бактерии	1 раз в неделю	100 пробы	
	Органолептические показатели:			
	Цветность	1 раз в квартал	8 проб	
	Мутность			
	Запах			
	Привкус			
	Обобщенные показатели			
	Водородный показатель	1 раз в квартал	2 пробы	
	Сухой остаток			
	Жесткость			
	Окисляемость перманганатная			
	Нефтепродукты			
	ПАВ	1 раз в год		
	Неорганические и органические вещества			
	Алюминий			
	Аммиак и ионы аммония			
	Железо			
	Марганец			
	Мель			
	Нитрат-ион			
	Нитрит-ион			
	Фосфат-ион			
	Сульфат-ион			
	Фторид-ион			
	Хлорид-ион			

Наименование объекта	Определяемые показатели	Периодичность	Количество контролируемых проб	Примечание.
Распределительные сети.				
01. Водопровод «Центральный»: ул. Рабочая 88, ул. Кольцова, ул. Р. Люксембург	Микробиологические показатели	2 раза в месяц	528 проб	Примечание №1.*
02. Водопровод «Лесозавод»: Ул. Школьная 39, ул. Покрышкина 20.	Общее микробное число Общие колиформные бактерии			
03. Водопровод «Мебельная фабрика»: ул. Центральная	Термотолерантные колиформные бактерии			
04. Водопровод «Раздольный»: ул. Пальчикова 108 а;	Органолептические показатели:	2 раза в месяц	528 проб	
ул. Пальчикова 64.	Цветность			
05. Водопровод «Новинка»: ул. Макаренко 23, ул. Романцова 19.	Мутность			
06. Водопровод «Ноградский»: ул. Ноградская 20, ул. Садовая 12.	Запах			
07. Водопровод «Школа №12»: ул. Молодежная 2, ул. Пальчикова 77.	Привкус			
08. Водопровод «Калининский»: ул. Дружбы 14, Ул. Калининская 1.	Неорганические и органические вещества	Применяется в случаях, обусловленных примечанием №1		
09. Водопровод «»Нефтебаза»: ул. Веселая 1	Аммиак и ионы аммония			
10. Водопровод «Юткина»: ул. Юткина	Нитрат-ион			
11. Водопровод «Мясокомбинат»: ул. Сибиряков-Гвардейцев.	Нитрит-ион			
12. Водопровод «Авангард»: ул. Авангардная	Фосфат-ион			
13. Водопровод «Базовый»: ул. Пальчикова 8а.	Хлорид-ион			
14. Водопровод «Котовского-2»: ул. Котовского 3				
15. Водопровод «Спиртзавод»: ул. Юбилейная, ул. Цкалова.				
16. Водопровод «район Металлиста»: ул. Челюскинцев				
17. Водопровод «Котовского -1»: ул. Ярославского				
18. Водопровод «Маслозавод»: ул. С. Лазо.				
19. Водопровод «Мелиоративный»: ул. Мелиоративная, ул. 50 лет Октября				
20. Водопровод «1-Микрорайон»: ул. 1-Микрорайон				
21. Водопровод «Энгельса»: ул. Энгельса.				
22. Водопровод «5й-Микрорайон»: ул. Терешковой				

*Примечание №1: При обнаружении в пробе питьевой воды ТКБ и (или) ОКБ проводится их определение в повторном порядке проб с параллельным определением аммиака и ионов аммония, нитрит-ионов, нитрат-ионов, фосфат-ионов и хлорид-ионов.

Руководитель ХБЛ  Медведева О.А.



Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Кемеровской области-Кузбассе"

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССЕ"
В ГОРОДЕ МАРИНСКОЕ, МАРИНСКОМ,
ТИСУЛЬСКОМ, ТЯЖИНСКОМ
И ЧЕБУЛЫНСКОМ РАЙОНАХ
Орган инспекции
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU 710013

1-й Микрорайон, 5а, помещ. 3, г. Маринск,
Кемеровская область-Кузбасс, 652152
Тел./факс: (8-384-43) 5-79-85, 5-63-62
E-mail: ftguz_marko@mail.ru
ОКПО 74313499 ОГРН 1054205030384
ИНН 4205081103 КПП 421343001

30.06.2021 г. № 350/003-ОКГ/06
на № 224 от 02.06.2021 г.

Экспертное заключение о соответствии «Программы (плана)
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
производственного контроля, проводимого юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, требующим санитарных правил,
технических регламентов Таможенного Союза

1. Наименование объекта экспертизы: Документация: Рабочая программа производственного контроля качества воды по объектам водоснабжения, обслуживаемым ООО «Торводоканал», утв. 01.06.2021 г.
2. Наименование учреждения: Общество с ограниченной ответственностью «Торводоканал»
3. Юридический адрес: 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ботлшевистская, д. 122 кв. 17
4. Фактический адрес: 652150, Кемеровская область, Маринский район, г. Маринск, пер. Южный, 1
5. Основание для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы: поручение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу в городе Маринске, Маринском, Тисульском и Чебулинском районах № 224 от 02.06.2021 г. (ил. № 21-ОИ-6/680-1-4-ОКГ.).
6. Перечень рассматриваемых документов: Рабочая программа производственного контроля качества воды по объектам водоснабжения, обслуживаемым ООО «Торводоканал».
7. Перечень обязательных документов, которые использовались для санитарно – эпидемиологической экспертизы:



Н.В. Осипова

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач Филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области-Кузбассе»
Тяжинском и Чебулинском районах

Т.В. Соколова /

ФИО

Подпись

1 раз в неделю (50 проб в год), на обобщенные показатели 1 раз в квартал, на неорганические и органические вещества, радиологические показатели – 1 раз в год, что соответствует требованиям п. 79 приложение 4 табл. 2 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Программой производственного контроля предусмотрено исследование проб в распределительной сети на микробиологические и органолептические показатели 2 раза в месяц (численность водопользователей на водопроводах менее 10 тыс), что соответствует требованиям п. 79 приложение № 4 табл. 3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Заключение

Документация: Рабочая программа производственного контроля качества воды по объектам водоснабжения, обслуживаемым ООО «Горводоканал» соответствует требованиям:

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Эксперт, врач по общей гигиене

Т.В. Соколова

Проверка на полноту и корректность заключения эксперта проведена, заведующий санитарно-гигиеническим отделом, врач по общей гигиене

Г.В. Журавлева

Т.В. Соколова /

подпись

ФИО